

Dzeramā ūdens testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Peraugu ņemšanas vietas / Analīžu dati				Pieļaujamā norma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.547
	Ūdensapgādes sūkņu stacijas		Ūdensapgādes tīkls		
	Ventas ielā 11/17	Alsungas ielā 30	Ģen. Baloža ielā 29, sadzīves telpā	K. Valdemāra 12, biroja ēkā, 2. stāva sadzīves telpā	
Paraugu ņemšanas datums	07.04.2025.	07.04.2025.	29.04.2025.	07.04.2025.	
Garša	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Smarža	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
pH	7,52	7,36	7,47	7,55	6,5 līdz 9,5
Elektrovadītspēja, µS/cm	745	759	806	810	2500
Duļķainība, DV/l	0,25	0,25	< 0,12	0,25	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Krāsainība, mg Pt/l	< 5,61	< 5,61	< 5,61	< 5,61	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Koliformas baktērijas, kvv/100ml	0	0	0	0	0
E .coli, kvv/100ml	0	0	0	0	0
Kopējais mikrobu koloniju skaits 22° , kvv/ml	0	3	1	7	Bez īpašām izmaiņām
Zarnu enterokoki, kvv/100ml	-	-	0	0	0
Sulfāti, mg/l	-	-	100	-	250
Hlorīdi, mg/l	-	-	9,34	-	250
Amonija joni, mg/l	-	-	<0,01	-	0,5
Dzelzs, mg/l	-	-	0,024	0,06	0,2
Mangāns, mg/l	-	-	<0,005	-	0,05
Nitrāti, mg/l	-	-	0,80	-	50
Nitrīti, mg/l	-	-	<0,01	-	0,5
Fluorīdi, mg/l	-	-	0,324	-	1,5
Oksidējamība, mg/l	-	-	1,27	-	5,0
Summārais kalcijs un magnijs mmol/l	-	-	4,1	-	-
Natrijs mg/l	-	-	28,1	-	200

Izraksti no testēšanas pārskatiem: Nr. 69/25-i no 10.04.2025., Nr. 254/25 no 10.04.2025., Nr. 335/25 no 16.05.2025. Testēšana veikta SIA „Liepājas ūdens” Centrālajā testēšanas laboratorijā, akreditētā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC 17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-24-98, derīguma termiņš 2026.05.22.