

Dzeramā ūdens testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Peraugu ņemšanas vietas / Analīžu dati				Pieļaujamā norma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.547
	Ūdensapgādes sūkņu stacijas		Ūdensapgādes tīkls		
	Ventas ielā 11/17	Alsungas ielā 30	Zemnieku 20, sadzīves telpā	Alsungas ielā 30, sadzīves telpā	
Paraugu ņemšanas datums	13.10.2025.	13.10.2025.	14.10.2025.	07.10.2025.	
Garša	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Smarža	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
pH	7,40	7,24	7,49	7,27	6,5 līdz 9,5
Elektrovadītspēja, µS/cm	806	779	811	774	2500
Duļķainība, DV/l	0,5	0,25	< 0,12	< 0,12	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Krāsainība, mg Pt/l	< 5,61	< 5,61	< 5,61	< 5,61	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Koliformas baktērijas, kvv/100ml	0	0	0	0	0
E .coli, kvv/100ml	0	0	0	0	0
Kopējais mikrobu koloniju skaits 22° , kvv/ml	0	69	3	2	Bez īpašām izmaiņām
Zarnu enterokoki, kvv/100ml	-	-	0	0	0
Dzelzs, mg/l	-	-	< 0,014	< 0,014	0,2

Izraksti no testēšanas pārskatiem: Nr. 197/25-i no 16.10.2025.,
Nr. 761/25 no 20.10.2025.,
Nr. 728/25 no 13.10.2025.

Testēšana veikta SIA „Liepājas ūdens” Centrālajā testēšanas laboratorijā,
akreditētā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC 1
17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-24-98, derīguma termiņš

2026.05.22.