

Dzeramā ūdens testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Paraugu ņemšanas vietas / Analīžu dati				Pieļaujamā norma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.547
	Ūdensapgādes sūkņu stacijas		Ūdensapgādes tīkls		
	Ventas ielā 11/17	Alsungas ielā 30	Slimnīcas 25, 1.st. palīgtelpā	Ielas brīvkrāns Jelgavas un Kaiju ielu krustojumā	
Paraugu ņemšanas datums	03.11.2025.	03.11.2025.	24.11.2025.	03.11.2025.	
Garša	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Smarža	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
pH	7,45	7,28	7,40	-	6,5 līdz 9,5
Elektrovadītspēja, µS/cm	764	837	762	-	2500
Duļķainība, DV/l	1,00	< 0,12	< 0,12	< 0,12	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Krāsainība, mg Pt/l	< 5,61	< 5,61	< 5,61	-	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Koliformas baktērijas, kvv/100ml	0	0	0	0	0
E .coli, kvv/100ml	0	0	0	0	0
Kopējais mikrobu koloniju skaits 22° , kvv/ml	13	0	10	-	Bez īpašām izmaiņām
Zarnu enterokoki, kvv/100ml	-	-	0	-	0
Dzelzs, mg/l	-	-	< 0,014	-	0,2

Izraksti no testēšanas pārskatiem: Nr. 213/25-i no 06.11.2025.,
Nr. 860/25 no 27.11.2025.

Testēšana veikta SIA „Liepājas ūdens” Centrālajā testēšanas laboratorijā,
akreditētā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC 1
17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-24-98, derīguma termiņš

2026.05.22.