

Dzeramā ūdens testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Paraugu ņemšanas vietas / Analīžu dati				Pieļaujamā norma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.547
	Ūdensapgādes sūkņu stacijas		Ūdensapgādes tīkls		
	Ventas ielā 11/17	Alsungas ielā 30	Zemnieku 20, sadzīves telpā	Slimnīcas ielā 25, 1. stāva sadzīves telpā	
Paraugu ņemšanas datums	16.02.2026.	16.02.2026.	09.02.2026.	02.02.2026.	
Garša	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Smarža	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
pH	7,47	7,32	7,54	7,35	6,5 līdz 9,5
Elektrovadītspēja, μS/cm	739	707	773	667	2500
Duļķainība, DV/l	<0,12	<0,12	0,25	< 0,12	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Krāsainība, mg Pt/l	< 5,61	< 5,61	< 5,61	< 5,61	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Koliformas baktērijas, kvv/100ml	0	0	0	0	0
E .coli, kvv/100ml	0	0	0	0	0
Kopējais mikrobu koloniju skaits 22° , kvv/ml	0	3	3	8	Bez īpašām izmaiņām
Zarnu enterokoki, kvv/100ml	-	-	0	0	0
Dzelzs, mg/l	-	-	< 0,014	< 0,014	0,2

Izraksti no testēšanas pārskatiem: Nr. 33/26-i no 19.02.2026.,
Nr. 35/26 no 05.02.2026.,
Nr. 41/26 no 12.02.2026.

Testēšana veikta SIA „Liepājas ūdens” Centrālajā testēšanas laboratorijā,
akreditētā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC 1
17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-24-98, derīguma termiņš

2026.05.22.