

Dzeramā ūdens testēšanas rezultāti

<i>Nosakāmais rādītājs, mērvienība</i>	<i>Paraugu ņemšanas vietas / Analīžu dati</i>				<i>Pieļaujamā norma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.547</i>
	<i>Ūdensapgādes sūkņu stacijas</i>		<i>Ūdensapgādes tīkls</i>		
	<i>Ventas ielā 11/17</i>	<i>Alsungas ielā 30</i>	<i>Slimnīcas 25</i>	<i>Zemnieku 20</i>	
Paraugu ņemšanas datums	14.08.2024.	14.08.2024.	05.08.2024.	19.08.2024.	
Garša	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Smarža	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
pH	7,47	7,33	7,40	7,63	6,5 līdz 9,5
Elektrovadītspēja, μS/cm	773	783	805	821	2500
Duļķainība, DV/l	< 0,12	< 0,12	< 0,12	< 0,12	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Krāsainība, mg Pt/l	< 5,61	< 5,61	< 5,61	< 5,61	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Koliformas baktērijas, kvv/100ml	0	0	0	0	0
E .coli, kvv/100ml	0	0	0	0	0
Zarnu enterokoki, kvv/100ml	-	-	0	0	0
Kopējais mikrobu koloniju skaits 22° , kvv/ml	1	2	1	2	Bez īpašām izmaiņām

Izraksti no testēšanas pārskatiem:

Nr. 138/24-i no 15.08.2024.

Nr. 584/24 no 09.08.2024.

Nr. 619/24 no 22.08.2024.

Testēšana veikta SIA „Liepājas ūdens” Centrālajā testēšanas laboratorijā, akreditētā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC 17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-23-98, derīguma termiņš 2026.05.22.