

## Dzeramā ūdens testēšanas rezultāti

<i>Nosakāmais rādītājs, mērvienība</i>	<i>Paraugu ņemšanas vietas / Analīžu dati</i>				<i>Pieļaujamā norma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.547</i>
	<i>Ūdensapgādes sūkņu stacijas</i>			<i>Ūdensapgādes tīkls</i>	
	<i>Ventas ielā 11/17, Liepājā</i>	<i>Alsungas ielā 30, Liepājā</i>	<i>Medzē</i>	<i>Ielas brīvkraņs Jelgavas un Kaiju ielu krustojumā</i>	
Paraugu ņemšanas datums	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	01.07.2024	
Garša	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	<b>Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām</b>
Smarža	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	<b>Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām</b>
pH	7,53	7,29	7,32	-	<b>6,5 līdz 9,5</b>
Elektrovadītspēja, μS/cm	816	794	769	-	<b>2500</b>
Duļķainība, DV/l	0,25	0,25	0,50	0,50	<b>Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām</b>
Krāsainība, mg Pt/l	< 5,61	< 5,61	< 5,61	-	<b>Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām</b>
Koliformas baktērijas, kvv/100ml	0	0	0	0	<b>0</b>
E .coli, kvv/100ml	0	0	0	0	<b>0</b>
Kopējais mikrobu koloniju skaits 22°, kvv/ml	0	0	610	-	<b>Bez īpašām izmaiņām</b>

Izraksti no testēšanas pārskatiem:

Nr. 114/24-i no 11.07.2024.,

Nr. 110/24-i no 04.07.2024.

Testēšana veikta SIA „Liepājas ūdens” Centrālajā testēšanas laboratorijā,  
akreditētā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC  
17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-22-98, derīguma termiņš  
2026.05.22.