

Sadzīves kanalizācijas kolektora izbūve Ganību ielā un Debess ielā, Liepājā, identifikācijas Nr. LU2025/2” :

Jautājums:

Iepirkuma "Sadzīves kanalizācijas kolektora izbūve Ganību ielā un Debess ielā Liepājā" būvprojektā paredzēts izbūvēt plastmasas skatakas DN600mm (akas pamatne - DN600mm, stāvcaurule DN600mm,, ķeta rāmis un peldošā tipa kaļamā ķeta lūka 40t DN700mm (lokālās tāmes Nr.1-3, poz.4. un lokālās tāmes Nr.2-3, poz.3.,4.,5.).

Vai minētajās pozīcijās var paredzēt plastmasas skatakas DN600mm ar teleskopu DN500 un kaļamā ķeta 40t vāku DN500mm?

Atbilde:

Ņemot vērā, ka piedāvātais variants maina akas vāka atvēruma lielumu no DN 700 uz DN500, pasūtītājs SIA "Liepājas ūdens" nesaskaņo iepirkuma dokumentācijā definēto akas parametru izmaiņas.