

Dzeramā ūdens testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Paraugu ņemšanas vietas / Analīžu dati				Pieļaujamā norma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.547
	Ūdensapgādes sūkņu stacijas		Ūdensapgādes tīkls		
	Ventas ielā 11/17	Alsungas ielā 30	Ģen. Baloža ielā 29, sadzīves telpā	Ventas ielā 11/17, laboratorijas ēkā, 2.stāva tualetē	
Paraugu ņemšanas datums	16.10.2024	16.10.2024	14.10.2024	29.10.2024	
Garša	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Smarža	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	nav izteikta	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
pH	7,52	7,36	7,42	7,63	6,5 līdz 9,5
Elektrovadītspēja, µS/cm	745	759	755	759	2500
Duļķainība, DV/l	1,00	0,50	0,50	0,725	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Krāsainība, mg Pt/l	< 5,61	< 5,61	< 5,61	< 5,61	Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām
Koliformas baktērijas, kvv/100ml	0	0	0	0	0
E .coli, kvv/100ml	0	0	0	0	0
Kopējais mikrobu koloniju skaits 22° , kvv/ml	0	2	6	1	Bez īpašām izmaiņām
Zarnu enterokoki, kvv/100ml	-	-	0	0	0
Sulfāti, mg/l	-	-	-	170	250
Hlorīdi, mg/l	-	-	-	31,3	250
Amonija joni, mg/l	-	-	-	0,014	0,5
Dzelzs, mg/l	-	-	-	0,095	0,2
Mangāns, mg/l	-	-	-	<0,005	0,05
Nitrāti, mg/l	-	-	-	0,721	50
Nitrīti, mg/l	-	-	-	<0,01	0,5
Fluorīdi, mg/l	-	-	-	0,426	1,5
Oksidējamība, mg/l				1,07	5,0
Summārais kalcijs un magnijs mmol/l				3,51	
Natrijs mg/l				21,1	200

Izraksti no testēšanas pārskatiem: Nr. 167/24-i no 19.10.2024., Nr. 785/24 no 17.10,2024., Nr. no 04.11.2024. Testēšana veikta SIA „Liepājas ūdens” Centrālajā testēšanas laboratorijā, akreditētā Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā pēc LVS EN ISO/IEC 17025:2017, akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-139-23-98, derīguma termiņš 2026.05.22.